Stomverbrauch Eisstadion 2010-2021

	Stomberbrauch in MWh														
	Hauptsaison			Nebensaison						Hauptsaison					
Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahresstrom-vebrauch	Betriebszeit von - bis	Bemerkung
2010													0,00		
2011										19,54	71,14	59,26	149,93	28.10.11-29.02.12	
2012	54,22	39,75	3,63	2,66	1,94	1,70	1,64	1,65	1,87	36,37	90,32	62,66	298,41	19.10.12-04.03.13	
2013	69,93	52,58	7,72	2,29	1,75	2,06	1,83	1,79	1,60	10,02	82,72	66,13	300,42	30.10.13-10.03.14	
2014	75,25	79,72	33,20	5,16	3,08	2,75	2,97	2,99	3,18	47,96	123,32	102,25	481,83	21.10.14-02.03.15	
2015	91,05	68,89	8,44	3,17	2,74	2,38	2,60	2,75	2,85	68,72	113,87	119,33	486,78	13.10.15-29.02.16	
2016	75,05	103,32	3,85	2,29	2,25	1,85	1,74	2,05	1,84	49,90	89,34	79,24	412,71	18.10.16-06.03.17	
2017	54,76	84,37	20,97	2,91	2,49	2,28	2,21	2,32	26,59	93,42	95,34	88,66	476,30	07.10.17-12.03.18	
2018	93,66	57,79	35,26	7,39	3,64	3,88	3,39	3,11	2,75	0,27	24,69	90,52	326,36	24.11.18-10.03.19	Verzögerung Betriebsstart - Schaden Verdichter, Brandschaden.
2019	75,78	55,26	35,27	2,29	3,04	3,20	3,26	2,99	4,86	72,70	81,87	76,16	416,66	08.10.19-03.03.20	
2020	70,09	83,04	8,92	3,51	3,39	3,59	4,16	2,72	1,88	40,55	26,04	2,49	250,38	20.10.20-13.11.20	Betriebsabbruch durch Corna 2 Saisonhälfte
2021	2,34	2,25	1,51	0,71	0,67	0,82	0,89	0,92	1,27	26,72	85,75	76,52	200,37	24.10.21-03.03.22	erste Saisonhälfte kein Betrieb - Corona
2022	82,71	81,96	7,11										171,78		